

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«27» декабря 2023 г., 24230061000209076234
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

край Красноярский, г Красноярск пр. Мира, д. 68, тел. 83912751645, e-mail: ondkrsk@24.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 27 » декабря 2023 г. № 2312/237-24/557/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 319 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей", адрес юридического лица: 660064, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, КРАСНОЯРСК, ИМ.ГАЗЕТЫ КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 184А ИНН 2464035575

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Предложений нет

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Нарушения не выявлены

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

По имеющейся в органе федерального государственного пожарного надзора информации в здании МАОУ СШ № 23(г. Красноярск, ул. Парашютная, 8) планируется проведение новогодних мероприятий с детьми. В связи с этим, предлагается принять меры по обеспечению выполнения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в том числе требований п.п. 21, 22, 35, 55, 442 настоящих Правил. При проведении мероприятий с участием 50 человек и более (мероприятий с массовым пребыванием людей) обеспечить: - осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности; - дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводить только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение. К применению на мероприятиях с массовым пребыванием людей допускать только электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточивать. При установке новогодней елки использовать для ее размещения устойчивое основание, не допуская загромождение эвакуационных путей и выходов из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования. Не допускать: - применение дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей (кроме культовых сооружений); -

проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ; - уменьшение ширины проходов между рядами и установку в проходах дополнительных кресел, стульев и др.; - превышение нормативного количества одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека; - выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей; - применение пиротехнических изделий непосредственно в здании образовательного учреждения (в других зданиях и сооружениях). Также перед длительными праздничными выходными предлагаю организовать работу по оценке состояния электрических сетей, электрооборудования и электротехнических изделий, провести с работниками учреждения беседы (инструктажи) о порядке их эксплуатации, о порядке действий при возникновении пожара.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Иванов Константин Геннадьевич



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 53D58B28467D677DF93D3940DD2187CD
Владелец: Иванов Константин Геннадьевич
Действителен с 09.08.2023 по 01.11.2024

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Апанович Елизавета Федоровна - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Свердловскому району г. Красноярска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) телефон: +73912340545, E-mail: ondkrsk@24.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале